

Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

RESOLUCION No. 1306 (05 DE MAYO DE 2017)

POR CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO

La Dirección Territorial Occidente de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en la ley 99 de 1993, la Resolución No. 1719 del 10 de Septiembre de 2012, la Resolución N°. 2577 del 10 de Diciembre de 2014 y la Resolución N°. 0178 del 01 de Febrero de 2016, proferida por el Director General de la CAM y,

CONSIDERANDO

Mediante escrito bajo el radicado CAM No. 20162010243632 de 2016, el señor EDUARDO SALAZAR MENDEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.097.909 de La Plata, quien actúa como Representante Legal de la empresa denominada INVERSIONES SALAZAR MENDEZ identificada con el NIT 800133372-8, solicitó ante este despacho de aprobación del PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS, para la Estación de Servicio El Triángulo, localizada en el municipio de Paicol.

Mediante oficio DTO 20163200202501 del 27 de diciembre de 2016, se solicitó al señor EDUARDO SALAZAR MENDEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.097.909 de La Plata, quien actúa como Representante Legal de la empresa denominada INVERSIONES SALAZAR MENDEZ identificada con el NIT 800133372-8, Soporte de costos del proyecto se debe discriminar por separado los costos de inversión y los de operación, estos deberán ir firmados por un contador, acreditado con su respectiva tarjeta profesional, Coordenadas geográficas de la ubicación de la EDS y Coordenadas geográficas del distribuidor del combustible.

Mediante radicado CAM No. 20172010006692 del 13 de Enero de 2017, el señor EDUARDO SALAZAR MENDEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.097.909 de La Plata, quien actúa como Representante Legal de la empresa denominada INVERSIONES SALAZAR MENDEZ identificada con el NIT 800133372-8, entregó la documentación requerida.

El 23 de Enero del 2017, en éste Despacho se emite el Auto No. 003, mediante el cual se da inicio de trámite a la solicitud de aprobación del Plan de Contingencia para el almacenamiento de hidrocarburos de la ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIÁNGULO de la empresa denominada INVERSIONES SALAZAR MENDEZ identificada con el NIT 800133372-8; notificado el 15 de Febrero de 2017. Se pagaron los costos de evaluación y seguimiento el día 23 de Febrero de 2017, radicado bajo el No. 20173200040652 del 24 de Febrero de 2017. Se hizo publicación del Hace Saber en el periódico La Nación el 16 de Marzo de 2017 y radicado en la CAM con No. 20173200081302 del 24 de Abril de 2017.



Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

Que a fin de adoptar la determinación procedente frente a la petición elevada, la entidad ordenó realizar visita y rendir concepto técnico, el cual fue rendido el 03 de Mayo de 2017, exponiendo:

De acuerdo con los autos que anteceden, el día 02 de Mayo de 2017 se practicó visita de inspección ocular con el objeto de analizar la solicitud presentada por el señor **EDUARDO SALAZAR MENDEZ** identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.097.909 de La Plata, quien actúa como Representante Legal de la empresa denominada **INVERSIONES SALAZAR MENDEZ** identificada con el NIT 800133372-8 propietaria de la EDS EL TRIANGULO, a fin de evaluar la solicitud de aprobación del Plan De Contingencia Para El Almacenamiento De Hidrocarburos Y Sustancias Nocivas.

En el desarrollo de la visita se realizó la verificación de campo, de la logística, operatividad, conocimiento del islero y administrador, donde se realizaron las siguientes observaciones:

La EDS EL TRIÁNGULO se encuentra ubicada en la carrera 6 No. 11-60 del Municipio de Paicol, Departamento del Huila en las coordenadas planas X: 810931, Y: 763354 a una altura de 886 m.s.n.m., asimismo, la EDS se dedica al comercio al por menor de combustible para automotores (Gasolina Extra, Gasolina Corriente y ACPM).

La EDS cuenta con la siguiente distribución:

- Un área administrativa.
- Áreas de tanques de almacenamiento de combustible: La EDS EL TRIÁNGULO cuenta 3 tanques metálicos subterráneos con las siguientes capacidades: Tanque 1: 5399 gls para almacenar gasolina corriente, Tanque 2: 4580 gls para almacenar ACPM y Tanque 3: 4210 gls para almacenar gasolina extra.
- Área de servicio de baños.
- Accesos (2) y salidas (2) de la EDS.
- -La EDS EL TRIÁNGULO cuenta con dos (2) defensas anti choque de vehículos alrededor de cada surtidor de combustible.

Actualmente la EDS EL TRIÁNGULO cuenta con juna (1) isla, cuenta con cuatro surtidores en la isla.

En cuanto a los sistemas de detección de fugas, la EDS cuenta con cuatro (4) pozos de monitoreo, para la supervisión permanente a las condiciones de la zona de almacenamiento.

La Estación de servicio esta provista de la siguiente infraestructura y sistemas de prevención y control de derrames y fugas de hidrocarburo:

En la Zona de Almacenamiento: Contenedor de fugas de combustible ocasionadas en las tuberías de distribución o en las conexiones de las mismas; Tanques de



Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

almacenamiento de combustible de doble pared con el fin de contener el volumen de producto que se presente por la rotura del tanque interno; pozos de inspección y monitoreo que sirve para detectar en forma rápida la falla de los tanques de almacenamiento al presentarse combustible en el interior de éstos.

Spill Container: Contenedor de derrames ocasionados en el descargue de combustible.

Cajas contenedoras de tanques: Contenedor de fugas de combustible ocasionadas en las tuberías de distribución o en las conexiones de las mismas.

Tanques de doble pared: Tanques de almacenamiento de combustible de doble pared con el fin contener el volumen de producto que se presente por la rotura del tanque interno.

Pozos de monitoreo: Elemento de inspección y monitoreo que sirve para detectar en forma rápida la falla de los tanques de almacenamiento al presentarse combustible en el interior de éstos.

Tubería de doble contención: Tubería triple y tubos de doble pared que contiene el combustible en la segunda pared en caso de presentarse fuga en la pared interna.

En la Zona de despacho de combustible: Piso en concreto que evita la contaminación del suelo cuando se presenten los derrames en la operación de los surtidores o dispensadores; Caja contenedora de equipo surtidor en donde se realiza la contención de hidrocarburo cuando se presente fugas en las uniones de las tuberías en la base de los equipos; Válvula TOKEI, ubicada en la manguera del equipo dispensador, que corta el flujo de combustible cuando ésta es halada para evitar el derrame de producto; Válvula de Impacto, ubicada en la base del dispensador, que corta el flujo de combustible cuando éste es desplazado de su sitio original por impacto o choque; válvulas de corte altas, sellos cortafuegos, flexos eléctricos cortafuegos, Canal y rejilla perimetral, Contenedor de derrames ocasionados en la zona de islas que direcciona el derrame a la trampa de grasas, evitando que lleguen directamente al sistema de alcantarillado.

Piso impermeable en zona de islas y tanques: Piso en concreto que evita la contaminación del suelo cuando se presenten los derrames en la operación de los surtidores o dispensadores

Caja contenedora de equipo surtidor: Contención de hidrocarburo cuando se presente fugas en las uniones de las tuberías en la base de los equipos.

Válvula Break Away: Válvula ubicada en la manguera del equipo dispensador, que corta el flujo de combustible cuando ésta es haiada para evitar el derrame de producto.



Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

Válvula de Impacto: Válvula ubicada en la base del dispensador, que corta el flujo de combustible cuando éste es desplazado de su sitio original por impacto o choque.

Canal y rejilia perimetral: Contenedor de derrames ocasionados en la zona de islas que direcciona el derrame a la trampa de grasas, evitando que lleguen directamente al sistema de alcantarillado.

En la zona de patios: La trampa de grasas, Sistema de tratamiento primario donde llegan las aguas contaminadas por hidrocarburo o derrames que se presenten en la zona de islas para su control y tratamiento.

La ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO, solo se realizará la actividad de venta de combustibles y lubricantes al por menor para automotores.

Para la respuesta de derrames y fugas la EDS EL TRIANGULO su contención, limpieza y almacenamiento temporal de los residuos generados según la siguiente clasificación:

Derrame	Descripción.
Bajo	- Derrame < a 5 galones hidrocarburo que no
Dajo	afecta comunidad.
	- Derrame de hidrocarburo entre 5 gls y 55 gls
Menor	que no afecta comunidad y puede ser atendido
	con recursos propios.

Fuente: PDC EDS EL TRIANGULO

EVALUACIÓN DEL RIESGO PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE HIDROCARBUROS

Los planes de contingencia sor los elementos de entrada para enfrentar cualquier situación de emergencia en un lugar permitiendo la identificación y evaluación de los riesgos, esta metodología permite dirigir que las actividades se centralicen inicialmento en las fuentes de riesgo más altas. De esta manera los equipos de contramedida se pueden organizar sobre la base de un entendimiento de las consecuencias de mayor transcendencia.

La evaluación y administración del riesgo constituye un proceso continuo en el cual se decide complementar la elaboración de planes de contingencia y la reducción de incidentes.

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA ANTROPICOS, NATURALES, SOCIO-CULTURALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

TECNOLÓGICAS	1	NATURALES		SOCIALES		AMBIENTALES	
Incendio (interno/externo)	Х	Terremoto	x	Atentado terrorista	X	Filtración de agua / rebose de tuberías	Х
Contaminación radioactiva		Tormenta / Vendaval		Asalto / Hurto	Х	Generación de Escombros	Х
Escape de vapores tóxicos (externa)	х	Deslizamiento de tierra		Secuestro	X	Emisiones Atmosféricas en caso de incendio	Х



i	Código: F-CAM-110
	Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

Fuga o derrame de sustancias peligrosas (externa)	х	Inundación por desborde de ríos	х	Amenaza de bomba	х	Derrame de sustancias químicas utilizadas en labores de aseo	х
Falla estructural en la Planta física	х	Incendio forestal	х	Asonada		Desabastecimiento de Agua	X
Explosión accidental (externa)	х	Erupción volcánica		Extorsión	х	Inundación por tuberias o rociadores	х
Contaminación biológica	х	Epidemias y plagas	х	Grupos narcoterroristas	х		

Fuente: PDC EDS EL TRIANGULO

SELECCIÓN DE LAS POSIBLES CAUSAS

Es importante conocer las causas que originan estos derrames para prevenir y establecer controles a la contaminación que pueda producirse, para lo cual se detallan a continuación:

- a) Descarga de residuos de lavado de tanques
- b) Descarga de efluentes contaminados
- c) Rebose de tanques con hidrocarburo o productos químicos
- d) Fallas operacionales por error humano
- e) Roturas de líneas de carga
- f) Derrame y escape por averías del tanque
- g) Atascamiento del vehículo
- h) Colisión del vehículo
- i) Incendio y/o explosión
- j) Atentado terrorista
- k) Por Sismo
- i) Por Delincuencia común (Robo)
- m) Por trasiego

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE FRECUENCIAS DE LAS POSIBLES CAUSAS

CRITERIOS	DESCRIPCIÓN	CALIFICACION
	Alta (Evento que se presenta más de una vez en el año o por lo menos una vez en un periodo de uno a tres años)	3
FRECUENCIA	Media (Evento que se presenta por lo menos una vez en un período de tiempo entre 3 y 5 años.)	2
	Baja (Evento que se presenta al menos una vez en un período de tiempo entre 5 a 20 años)	1



Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

	Alta (Numerosas personas fallecidas, gran cantidad de personas lesionadas, afectaciones graves en los recursos naturales, suspensión de servicios públicos básicos y de actividades económicas durante varios meses, pérdidas económicas considerables, graves afectaciones en la infraestructura y un gran número de viviendas destruidas; y donde las acciones de recuperación y rehabilitación del área se realizarán a largo plazo.	3
SEVERIDAD	Media (Pocas personas fallecidas, varias personas lesionadas de mínima gravedad, afectación moderada del territorio, los efectos ambientales son manejados adecuadamente, afectaciones temporales en las redes de servicios públicos, suspensión temporal de actividades económicas, afectación moderada en la infraestructura, pocas viviendas destruidas y varias viviendas averiadas. las acciones de recuperación y rehabilitacion del área se realizarán a mediano plazo.	2
	Bajo (Sin personas fallecidas, muy pocas personas lesionadas de mínima gravedad, mínima afectación en el territorio, sin afectación en las redes de servicios públicos, no hay interrupción en las actividades económicas, sin afectación en infraestructura, no hay destrucción de viviendas, ni viviendas averiadas, las acciones de recuperación y rehabilitación del área se realizarán en un corto plazo. No hay efectos ambientales evidentes).	1
	Regional (el cual involucra varias unidades territoriales Departamentos y/o Municipios).	3
EXTENSIÓN	Local (involucra varias veredas o barrios dentro de un Municipio).	2
	Puntual (se manifiesta en un sitio específico y no trasciende a otros puntos del territorio).	1

Fuente: PDC EDS EL TRIANGULO

MATRIZ DE VALORACIÓN DEL RIESGO

Toda emergencia que ocasione fuga, derrame o explosión de sustancias y/o productos químicos o mercancías peligrosas genera impactos ambientales en suelo, aguas y atmósfera. Al igual que impactos sociales negativos y daños a la salud, dichos impactos pueden ser de magnitud variable según la clase, concentración y tiempo de exposición.

Mientras dure la emergencia, las actividades contempladas en este Plan para preservar la vida humana y minimizar los daños ambientales, tendrán prioridad sobre las demás actividades de la empresa responsable de coordinar el combate del evento.

Para la valoración de impactos en las diferentes situaciones se utilizó la *Metodología* de la UNIDAD NACIONAL DI: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-UNGR.D. PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO COLOMBIA-PNLD.





Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

Matriz de Vulnerabilidad EDS EL TRIANGULO

	F	orcent	ajes de	Riesg	0		
Tipo de Emergencia	Hwitesio	Propredad	Negocio	Recuperación	Anthental	% PROMEDIO	Análisis de Vuinerabilidad
Terremotos	40%	25%	32%	32%	15%	29%	
Tormenta – Vendaval	20%	25%	18%	15%	15%	19%	
Incendio	70%	70%	70%	25%	40%	55%	,
Amenaza de Bomba	80%	60%	70%	70%	30%	62%	
Atentado Terrorista	75%	60%	60%	80%	25%	60%	
Asalto / Hurto	75%	35%	50%	20%	30%	42%	
Falla estructural en planta	45%	20%	18%	35%	30%	30%	
Epidemias y plagas	30%	15%	15%	15%	15%	18%	
Secuestro	65%	25%	80%	55%	20%	49%	
Extorsión	40%	20%	85%	60%	10%	43%	
Generación de escombros	40%	15%	5%	10%	10%	16%	

Fuente: PDC ED\$ TRIANGULO

	VALORACIÓN DEL IMPACTO							
	Muy atto: Riesgo intolerable, buscar atternativas immediatas, Valida SUPERINTENDENTE.							
	Alto: Inaceptable, buscar alternativa y demostrar como se controlará el riesgo. Valida JEFE DEPARTAMENTO. **							
M	Medio: Tomar medidas para reducir riesgos a niveles razonablemente practicos. Valida COORDINADOR AREA.**							
L	Bajo: Discutir y gestionar mejora de sistemas de control y calidad establecidos. Valida SUPERVISOR ÁREA. **							
	Despreciable: Riexgo muy bajo, usar sistemas de control y calidad establecidos. Valida SUPERVISOR AREA."							

Fuente: PDC EDS TRIANGULO

Identificación, Clasificación Y Evaluación Para El Alcance Y Manipulación De Hidrocarburos

Capacidad inadecuada	Liderazgo o supervisión inadecuadas
Falta de conocimiento	Ingeniería deficiente
Falta de habilidad	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo



Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

	Herramientas o equipos inadecuados
Motivación deficiente	Selección de personal inadecuada
Modvadion dendente	Falta de normas de seguridad
	Equipo de protección personal no adecuado

Fuente: PDC EDS TRIANGULO

Equipos de atención ante cualquier eventualidad y/o emergencia

ELEMENTO	CANTIDAD
Radio de comunicación o teléfono celular	1
Avisos preventivos "NO FUME – DESCARGANDO COMBUSTIBLES- SERVICIO SUSPENDIDO	2
Chaleco reflective	2
Balde de aluminio o plástico	2
Botas de caucho (pares)	2
Conos de Seguridad	4
Embudo de aluminio o plástico	2
Guantes de nitrilo - látex (pares)	2
Linternas a prueba de explosión	2
Pilas para linternas (ca/a)	2
Botiquín de Primeros Auxilios	2
Tambor con arena	2
Extintores de polvo químico seco de 20 Kg	1
Manta	2
Pala	2
Tambores vacíos en buen estado	2

Fuente: PDC EDS TRIANGULO

KIT PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS DE 40-50 GALONES

4	Almohadilla absorbente (25 cm x 25 cm)		
3	Barrera Absorbente 3 pulgadas x 1,20 m de Largo	2	Respirador Doble Cartucho para vapores orgánicos
2	Barrera Absorbente 5 pulgadas x 3m de Largo	1	Cinta de Seguridad x 50 metros
3	Kilogramo de Material Absorbente Biodegradable	1	Lintema Antichispa con Pilas
40	Paños Oleofílicos de 40cm x 50 cm (2mm)	2	Litro de Desengrasante
1	Martillo de madera con punta de goma	15	Bolsas Rojas – Tipo Industrial
1	Masilla Epóxica de 100 gramos	10	Lonas de Polipropileno
1	Paquete de Calajanes de Madera - 4 calajanes	5	Metros de Manila
2	Par de Guantes de Nitrilo	1	Pala Antichispa
1	Chaleco Reflectivo	1	Instructivo para el manejo del Kit

Fuente: PDC EDS TRIANGULO

Teniendo en cuenta las actividades realizadas y los aspectos técnicos evaluados se conceptúa que:



Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

Código: F-CAM-110

Es viable aprobar el PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS de la Estación de Servicios El Triángulo ubicada en la Carrera 6 No. 11-60 del Municipio de Paicol, Departamento del Huila en las coordenadas planas X: 810931, Y: 763354 a una altura de 886 m.s.n.m.

Que de conformidad con el Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional Del Alto Magdalena – CAM, es competente para otorgar este Permiso Ambiental. En consecuencia, esta Dirección Territorial en virtud de las facultades otorgadas por la Dirección General según Resolución No. 1719 del 10 de Septiembre de 2012, la Resolución N°. 2577 del 10 de Diciembre de 2014 y la Resolución N°. 0178 del 01 de Febrero de 2016, acogiendo el concepto técnico emitido por el funcionario comisionado,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS NOCIVAS de la Estación de Servicios El Triángulo ubicada en la Carrera 6 No. 11-60 del Municipio de Paicol, Departamento del Huila en las coordenadas planas X: 810931, Y: 763354 a una altura de 886 m.s.n.m.

El presente Permiso se otorga con fundamento en las consideraciones enunciadas en el presente acto administrativo y la parte resolutiva del mismo.

ARTICULO SEGUNDO: El interesado deberá dar cumplimiento a los siguientes aspectos:

- Contar con señalización preventiva apropiada, tal como lo señala en Plan de Contingencia.
- 2. Llevar un estricto programa de inspección de los pozos de observación construidos, conforme a formatos diseñados por la ESTACIÓN DE SERVICIO EL TRIÁNGULO, los cuales se deberán diligenciar con frecuencia semanal y realizar un compendio semestral de los mismos, en cuyo término se deberá remitir dicha información a la CAM. Dichos formatos serán objeto de control por parte de la autoridad ambiental y por lo tanto deberán estar disponibles en todo momento en la Estación de Servicio (EDS), excepto si ocurre una contingencia, la cual deberá ser reportada inmediatamente a esta entidad para fines de seguimiento y cierre.
- 3. Las pruebas de estanqueidad referidas en el documento se efectuarán anualmente como monitoreo y como mecanismo de verificación de fuga en tanques de almacenamiento. La s ejecuciones de dichas pruebas se deberán informa: a la CAM con una anticipación de ocho (8) días, con el propósito de verificar en lo posible la ejecución de dicha actividad.



Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

4. Los procedimientos del plan de contingencia: medidas para la prevención, control de fugas y derrames y el plan de operación para la atención de emergencias y/o contingencias, deberán ser de obligatorio cumplimiento.

- 5. La ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO, debe mantener actualizados los nombres y contactos telefónicos, de Los cuerpos de bomberos, defensa civil, grupos ciudadanos, autoridad ambiental, y otro que considere pueden ser valiosos en la atención de contingencias y activación del plan.
- 6. La ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO, de conformidad con lo establecido en el Decreto 321 de 1999 deberá realizar, las acciones, obras de control y mitigación por los impactos adversos que llegasen a surgir y/o a causar durante el desarrollo de la actividad, estén considerados o no dentro del plan de Contingencia.
- 7. En los procesos de atención a contingencias cuando se contaminen suelos y/o cuerpos de agua es responsabilidad de la EDS, antes del cierre de la contingencia, mediante laboratorios certificados establecer los niveles de trazas de compuestos orgánicos (hidrocarburos) en el recurso afectado; datos, que deberán ser reportados en el informe final de la contingencia.
- 8. Cuando por cualquier causa se hayan modificado los términos, condiciones y circunstancias tenidas en cuenta para otorgar la presente aprobación, la CAM modificará unilateralmente de manera total o parcial los términos y condiciones de la aprobación del Plan de Contingencia, decisión que se notificará a la ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO, mediante acto administrativo u oficio.
- 9. El propietario de la Estación de Servicio, es responsable de entregar las copias de este plan a todos los empleados y de divulgar su contenido. Además, es indispensable realizar simulacros periódicos para re entrenamiento y cada vez que se ingrese un personal nuevo.
- 10. Cumplir con el programa de capacitación propuesto en el Plan De Contingencia de la ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO.

ARTICULO TERCERO: El término por el cual se otorga la aprobación del Plan de Contingencia es de Cinco (5) años, el cual se deberá renovar al menos tres (3) meses antes de su vencimiento.

ARTICULO CUARTO: La Dirección Territorial Occidente realizará una visita anual de seguimiento durante el primer año contados a partir de la fecha de otorgamiento de la aprobación del plan de contingencias en donde se evaluará el requerimiento de una nueva visita.

ARTICULO QUINTO: Las indemnizaciones a que haya lugar por el ejercicio de la servidumbre, así como las controversias que se susciten entre los interesados se regirán por las disposiciones del código civil y de procedimiento civil.



Código: F-CAM-110

Versión: 8

Fecha: 14 Jun 16

ARTICULO SEXTO: El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la presente Resolución dará lugar a la imposición de las sanciones señaladas en el Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, previo proceso sancionatorio adelantado por la Entidad ambiental.

ARTICULO SEPTIMO: Notificar en los términos del Artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, el contenido de la presente Resolución al señor EDUARDO SALAZAR MENDEZ identificado con la cedula de ciudadanía N° 12.097.909 de La Plata, quien actúa como Representante Legal de la empresa denominada INVERSIONES SALAZAR MENDEZ identificada con el NIT 800133372-8 propietaria de la EDS EL TRIANGULO o a quien autorice, indicándole que contra ésta procede el recurso de reposición dentro de los términos de Ley.

ARTICULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.

PARAGRAFO: Los costos de publicación serán cancelados por el beneficiario, dentro de los (10) diez días siguientes a su notificación y que acreditará mediante la presentación del recibo de pago.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ING. RODRIGO GONZÁ/LEZ CARRERA Director Territorial Occidente

Expediente DTO - 3 - 0012 - 2017

Proyectó: Aperdomo /